



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "ПРОМКОТЛОСНАБ". ОГРН: 1132223015760.

Место нахождения и фактический адрес: 656006, Алтайский край, город Барнаул, улица Гридасова, 20, Российская Федерация. Телефон: (3852) 229900. Факс: (3852) 229901. Адрес электронной почты: info@kotlosnab.ru.

в лице генерального директора Кравченко Павла Александровича

заявляет, что

Котлы паровые Е (ДКВр) паропроизводительностью 2,5; 4; 6,5; 10; 20 т/час, с рабочим давлением пара до 39 кгс/см² и температурой пара до 440 °С, 4 категория опасности. Топливо - каменный, бурый уголь по ГОСТ Р 51591-2000, древесные отходы, торф фрезерный, природный газ по ГОСТ 5542-87, мазут топочный по ГОСТ 10585-99.

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью Котельный завод "ПРОМКОТЛОСНАБ"

Место нахождения и фактический адрес: 656006, Алтайский край, город Барнаул, улица Гридасова, 20, Российская Федерация. Телефон: (3852) 229900. Факс: (3852) 229901.

продукция изготовлена в соответствии с

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденного Решением Совета ЕЭК от 2 июля 2013 года № 41; ГОСТ 25365-82 "Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции", ГОСТ 3619-89 "Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры", ГОСТ 24005-80 "Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией. Общие технические требования", ГОСТ 28193-89 "Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией паропроизводительностью менее 4 т/ч. Общие технические требования", по ТУ 3112-024-63882596-2013 "Котлы паровые Е".

См. Приложение № 1 на 2 листах.

код ТН ВЭД ТС 8402 12 000 9

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденного Решением Совета ЕЭК от 2 июля 2013 года № 41.

Декларация о соответствии принята на основании

Сертификата на тип продукции от 10 июля 2015 года № ТС RU T-RU.MГ09.00086, выданный Органом по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Сибэнергогест", аттестат аккредитации № RA.RU.11MГ09 от 04.02.2015.

Документов, представленных заявителем: 1. Обоснование безопасности. 2. Паспорт котла. 3. Руководство по эксплуатации. 4. Комплект проектной документации. 5. Расчеты на прочность и пропускной способности предохранительных клапанов. 6. Комплект технологической документации. 7. Акт гидравлических испытаний блока котла. 8. Сертификаты на комплектующие изделия и материалы. 9. Документы, подтверждающие квалификацию персонала.

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок службы (годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза наносится на изделие и в прилагаемые эксплуатационные документы (раздел VII ТР ТС 032/2013).

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.07.2020 включительно.



Генеральный директор
П.А.Кравченко

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.MГ09.B.00103

Дата регистрации декларации о соответствии 14.07.2015